



COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 10-03-2017

Ufficio:

Oggetto: Acquedotto di Fossombrone - punto di prelievo n. 4 (San Piero in Tambis casottino c/o incrocio della Madonnina) - Superamento valore di parametro di cui all'allegato I parti A e C del D.lgs 31/01.

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di marzo,

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'ASUR Marche – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Fano, pervenuta tramite fax in data 10 marzo 2017, protocollo n. 21099, con la quale si informa che i risultati delle analisi chimiche dell'acquedotto comunale di Fossombrone, prelevati in data 08.03.2017 presso il punto di prelievo n. 4 (San Piero in Tambis – casottino c/o incrocio della madonnina) hanno dimostrato il superamento del valore di parametro di cui all'allegato I parti A e C del D.lgs 31/01 per il parametro “E. Coli, Enterococchi e Coliformi”.

RITENUTO pertanto opportuno provvedimento cautelativo a tutela della salute pubblica per inibire il consumo umano come proposto dall'ASUR Marche – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Fano con la nota sopra citata;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

- IL DIVIETO DI UTILIZZO PER CONSUMO UMANO DELL'ACQUA DISTRIBUITA NELLA ZONA CORRISPONDENTE AL PUNTO DI PRELIEVO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE N. 4 (SAN PIERO IN TAMBIS – CASOTTINO C/O INCROCIO DELLA MADONNINA);

- INVITA IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE AD EFFETTUARE CONTROLLI ANALITICI PER VERIFICARE LA CONFORMITA' DI DETTA ACQUA AL D. LGS. 31/01;
- DI INFORMARE I CONSUMATORI INTERESSATI IN ORDINE AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO ATTRAVERSO IDONEI MEZZI DI PUBBLICITA'.

Dalla Residenza Municipale, 10 marzo 2017



IL SINDACO
(Bonci Gabriele)